

**WÓJT GMINY
MNISZKÓW**

RB.6220.5.2021/2022.KZ/KR

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2022 poz. 2000), dalej k.p.a.,
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), dalej ustawy ooś,
- art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku inwestora przedsięwzięcia: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin z dnia 10.03.2021 r. (wpłynęło do tut. Urzędu 11.03.2021 r.) reprezentowanego przez pełnomocnika: Karolinę Wróblewską ELBUDBIS Sp. z o. o., ul. Lustrzana 5, 01 – 342 Warszawa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 27.12.2019 r. (znak sprawy: Nr 7979/RI/2019)

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: **budowie nowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno – Sulejów na terenie woj. łódzkiego** i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn: budowie nowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno – Sulejów na działkach o nr ewid. :

- 123, 124, 129, 130, 132, 133, 131, 134, 135, 136, 137, 144, 138, 178, 177, 180, 22, 268, 33, 34, 36, 41, 42, 44, 63, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 181, 182, 184, 35 obrębu geodezyjnego (0014), powiat piotrkowski, gmina Sulejów,
- 175, 178, 179, 180, 183, 186, 187, 189, 190, 188, 192, 1, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 174, 171, 181, 177, 168, obrębu geodezyjnego (0015), powiat piotrkowski, gmina Sulejów,
- 42/3, 45, 55, 66, 65, 67, 10, 11, 13, 12/2, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 38, 41, 3, 4, 6, 8, 9, 54, 17 obrębu geodezyjnego (0016), powiat piotrkowski, gmina Sulejów,
- 1/20, 568/1, 568/3 obrębu geodezyjnego (0017), powiat piotrkowski, gmina Sulejów,
- 241 obrębu geodezyjnego (0019), powiat piotrkowski, gmina Sulejów,

- 22, 24, 44, 23, 45, 42, 93, 92, 90, 89, 87, 86, 84, 82, 80, 79, 78, 41, 40, 39, 38, 37, 112, 36, 35, 76, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 113, 43, 21, 91 obrębu geodezyjnego (0020), powiat piotrkowski, gmina Sulejów,
- 169, 178, 158 obrębu geodezyjnego (0021), powiat piotrkowski, gmina Sulejów
- 136, 133, 135, 134, 205, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138 obrębu geodezyjnego (0009) Jaksoniek, powiat piotrkowski, gmina Aleksandrów,
- 181, 183/1, 157/2, 157/1 obrębu geodezyjnego (0029) Taraska, powiat piotrkowski, gmina Aleksandrów,
- 171, 172, 161, 177, 156, 178, 189, 190, 191, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 181, 163, 223, 165, 167, 168, 169, 170, 192, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213, 214/1, 160, 166, 208, 195 obrębu geodezyjnego (07) Jawor, powiat opoczyński, gmina Mniszków,
- 251, 252, 253, 254, 255, 256, 199, 200, 201/1, 201/2, 258, 259, 262, 263, 264, 267, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 276, 261, 268, 269, 270, 257 obrębu geodezyjnego Kolonia Jawor, powiat opoczyński, gmina Mniszków,
- 533, 534, 535, 536, 538, 539, 528, 523/2, 524, 525, 527, 548, 485, 450, 452, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 486, 529, 530, 531, 532, 526, 537, 463, 457, 453, 451 obrębu geodezyjnego (0014) Mniszków, powiat opoczyński, gmina Mniszków,
- 452, 453/2, 567, 459, 473, 555, 474, 475, 476, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451/1, 517, 489, 490/2, 491, 492, 493, 494, 495, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 386, 387, 388/2, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 371, 372, 373/2, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382/1, 383, 385/2, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 404, 405, 516, 408/2, 409, 410, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 490/1, 480, 472, 447, 406, 385/1 obrębu geodezyjnego (0022) Radonia, powiat opoczyński, gmina Mniszków,
- 754, 755, 756, 697, 698, 700, 696, 745, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 699 obrębu geodezyjnego (0023) Stoczki, powiat opoczyński, gmina Mniszków,
- 960/1, 961 obrębu geodezyjnego (0024) Stok, powiat opoczyński, gmina Mniszków,
- 635, 636, 637, 638, 640, 639, 641, 642, 643, 644, 646, 645, 647, 648, 650, 652, 653, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 634, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 666, 665, 667, 668, 669, 670, 663, 649, 633 obrębu geodezyjnego (0025) Strzelce, powiat opoczyński, gmina Mniszków,
- 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 1, 2, 96, 99, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 101 obrębu geodezyjnego (0027) Świeciechów, powiat opoczyński, gmina Mniszków,
- 577, 364, 356, 357, 358, 359, 361, 366, 360, 386, 367, 368, 369, 362, 390, 391, 336, 337, 338, 349, 350, 351, 352, 371, 353, 370, 389, 365, 355, 392, 393, 394, 388/2 obrębu geodezyjnego (0013) Kamilówka, powiat opoczyński, gmina Sławno,
- 242, 244/1, 245, 246, 301, 247/2, 259, 248, 260, 249, 251, 252, 263, 254, 196, 197, 198, 208, 209, 210/2, 211/2, 214, 215/1, 215/2, 217, 218/2, 220, 226, 228, 231, 503, 504, 300/1, 340, 272, 243/1, 199, 186, 874, 509, 280, 281, 330/1, 332, 333/1, 863, 867, 868, 338, 339, 288, 289, 290, 341, 291, 253, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 278, 279, 355/4, 356/2, 356/1, 359/2, 359/1, 342, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 350, 300/2, 352/4, 352/1, 354/2, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189/2, 190/1, 190/2, 192/1, 192/2, 191, 69, 194, 195, 507, 508, 369, 510, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 19, 238, 239 obrębu geodezyjnego (0014) Kozenin, powiat opoczyński, gmina Sławno,

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

- 21, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20/2, 33, 809/1, 808/1, 39 obrębu geodezyjnego (0020)
Owadów powiat opoczyński, gmina Sławno.

Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia określająca zakres i sposób realizacji ww. przedsięwzięcia.

I. OKREŚLAM:

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy:

1. W zakresie ochrony przed hałasem w trakcie prowadzenia prac budowlanych:
 - prace budowlane w sąsiedztwie terenów zabudowanych prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6⁰⁰ + 22⁰⁰);
 - eliminować z pracy niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu;
 - należy przestrzegać zasady wyłączania silników podczas przerw w pracy.
2. W zakresie ochrony środowiska wodno-gruntowego:
 - na etapie realizacji inwestycji należy z terenu korzystać w sposób oszczędny i zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych;
 - plac budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku do gruntu takich substancji, zanieczyszczony grunt należy odizolować za pomocą odpowiednich sorbentów i przekazać do unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi;
 - podczas odwadniania wykopów budowlanych należy do minimum ograniczyć czas obniżania zwierciadła wód gruntowych; do wykonania odwodnień należy zastosować taką technologię, aby obszar obniżonego zwierciadła wód podziemnych ograniczał się jedynie do terenu budowy i nie wykraczał poza obszar realizacji przedsięwzięcia; celem ograniczenia ilości wypompowywanej wody z wykopów prace ziemne należy prowadzić w okresie niskich i średnich stanów wód przypowierzchniowych; odwodnienie wykopów nie może skutkować zmianami odpływu powierzchniowego, mąceniem i zamulaniem wód powierzchniowych.
3. W zakresie gospodarowania odpadami:
 - odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w miejscu do tego przystosowanym;
 - odpady zagospodarować zgodnie z właściwą praktyką, tzn.: zminimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie.
4. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:
 - wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, wycinając wyłącznie drzewa i krzewy, które kolidują z projektowanym przedsięwzięciem; dopuszcza się wycinkę trwałą zadrzewień z całej szerokości pasa technologicznego oraz także spoza niego o łącznej powierzchni maksymalnej 13,4 ha;
 - dopuszcza się wycinkę tymczasową zadrzewień pod naciągi o łącznej

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

powierzchni maksymalnej 1 ha;

- wycinkę drzew i krzewów oraz prace ziemne i montażowe wykonać poza okresem lęgowym ptaków, kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt oraz okresem wiosennej migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wycinkę oraz ww. prace w innym terminie, jednakże czynności te należy poprzedzić bezpośrednio ekspertyzą ornitologiczną oraz przyrodniczą; nadzór ornitologiczny i przyrodniczy obecny w trakcie realizacji przedsięwzięcia winien zbadać teren przedmiotowego przedsięwzięcia maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu oraz każde drzewo i krzew pod kątem obecności czynnych gniazd i wstrzymać wycinkę/prace ziemne i montażowe do czasu trwałego opuszczenia gniazda czy miejsca rozrodu lub wystąpić o stosowną derogację;
- należy dokonać nasadzeń zastępczych: drzew w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew, krzewów o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów oraz lasów o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych lasów (oznaczonych w ewidencji jako Ls); do nasadzeń należy zastosować rodzime i miododajne gatunki drzew i krzewów;
- zabezpieczyć i chronić przed uszkodzeniem roślinność nieprzewidzianą do wycinki zlokalizowaną na terenie oraz w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia i dróg tymczasowych poprzez:
 - stosowanie technologii robót budowlanych jak najmniej ingerujących w systemy korzeniowe drzew istniejących, zalecana jest kompleksowa ochrona wszystkich organów drzew lub krzewów (pni, koron, korzeni) oraz podłoża poprzez wygradzenie terenu,
 - prace ziemne w zasięgu korzeni należy wykonywać ręcznie, w taki sposób, aby nie doprowadzić do ich zniszczenia; w przypadku odkrycia korzeni wskazane jest wykonanie zasłony korzeniowej, służącej ich zabezpieczeniu przed wysuszeniem; zasłona taka składać się powinna z geowłókniny zamocowanej w ziemi drewnianymi kołkami oraz warstwy ziemi; taką konstrukcję należy polewać wodą w taki sposób, aby ziemia była stale wilgotna,
 - wydzielenie drzewa/krzewu polegające na całkowitym ogrodzeniu zwartym płotem powierzchni, na których rosną drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez korzenie, a nawet rzuty koron,
 - zabezpieczanie pni poprzez ich oszalowanie deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze słomy, włóknin, perforowanych rur drenarskich,
 - zabezpieczenie konarów drzew przez np. podwiązanie najniższych czy też nisko ułożonych gałęzi, konarów do nadległych lub podparcie podporą tak, aby nie uszkodzić kory,
 - organizację ruchu pojazdów ciężkich poza rzutami koron,
 - wprowadzenie lokalnych rozwiązań komunikacyjnych (wytyczenie korytarzy) na placu budowy uniemożliwiających ruch sprzętu i bieżącą komunikację pod koronami drzew (wyeliminowanie narażenia konarów oraz pędów na kolizje),
 - na terenach zadrzewionych nie składować materiałów budowlanych ani mas ziemnych, nie manewrować w strefie ochronnej drzew, a także nie prowadzić pod koronami drzew dróg technicznych służących obsłudze

- placu budowlanego,
 - na obszarach leśnych wygrodzić miejsca posadowienia słupów i drogi do nich prowadzące taśmami ostrzegawczymi;
 - w okresie od 15 marca do 15 sierpnia nie prowadzić prac związanych z realizacją linii 110 kV na następujących odcinkach:
 - pomiędzy słupem nr 7 a słupem nr 8 (tj. na odcinku przebiegającym przez dolinę Pilicy) - od 1,714 do 2,249 km linii, ze względu na ochronę płazów,
 - pomiędzy słupem nr 54 a słupem nr 56 - od 15,607 do 16,187 km linii, ze względu na ochronę pobliskiego gniazda myszołowa;
- na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu minimalizacji i zapobiegania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrody ożywionej, należy zapewnić stały nadzór przyrodniczy; do zadań nadzoru przyrodniczego należeć będzie przede wszystkim: kontrola zgodności wszelkich działań z postanowieniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwłaszcza w odniesieniu do elementów przyrody objętych ochroną, tj. płatów chronionych siedlisk przyrodniczych, stanowisk i populacji gatunków chronionych; nadzór winien być prowadzony przez specjalistę zoologa, w szczególności herpetologa; wycinkę drzew, zwłaszcza na odcinkach przebiegających przez płaty chronionych siedlisk przyrodniczych o charakterze leśnym, prowadzić pod nadzorem specjalisty botanika;
- miejsca parkowania sprzętu oraz zaplecze budowy należy zorganizować na terenie zabezpieczonym przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo- wodnego, bazę materiałową wraz z zapleczem budowy zlokalizować w odległości minimum 100 m od granic obszarów chronionych, cieków wodnych oraz innych cennych przyrodniczo obszarów; wykluczyć należy lokalizację zapleczy budowy na terenach: chronionych przyrodniczo oraz kulturowo, zagrożonych powodzią, górniczych, występowania gatunków chronionych flory i fauny, zadrzewionych i zakrzewionych, w okolicy koryt rzek i rowów melioracyjnych, podmokłych, trwałych użytków zielonych oraz o dużym spadku powierzchni; dopuszcza się lokalizację placów montażowych na obszarach chronionych pod warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji z nadzorem przyrodniczym;
- przejazd transportu z materiałami budowlanymi na lokalny plac budowy powinien odbywać się z maksymalnym wykorzystaniem istniejących dróg, w szczególności na terenach leśnych (po istniejących śladach traktów leśnych) oraz z maksymalnym wykorzystaniem terenu pasa technologicznego; w przypadku konieczności wykonania specjalnych dróg tymczasowych utwardzonych prace prowadzić pod kontrolą przyrodniczą, wykonanie dróg tymczasowych ograniczyć do niezbędnego minimum; lokalizacje tymczasowych dróg dojazdowych, szczególnie na terenach chronionych przyrodniczo, skonsultować z nadzorem przyrodniczym;
- na terenach występowania chronionych gatunków flory oraz w odległości 50 m od ich granicy nie lokalizować dróg dojazdowych; dopuszcza się organizację drogi dojazdowej na terenie siedliska grądu, gdzie zlokalizowane są dwa stanowiska słupowe oraz na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008, na którym zlokalizowano jedno stanowisko słupowe, przy czym dojazd nie może wykraczać poza pas wycinki trwałej;
- szerokość pasa technologicznego:
 - nie może przekroczyć 8,3 m w przypadku terenów zalesionych,

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

- winna zawierać się w przedziale od 7 do 8,5 m na pozostałych terenach (rolnych);
(ostateczna szerokość może ulec zmianie i zostanie określona w projekcie wykonawczym linii).
- w celu minimalizacji oddziaływania na awifaunę na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy:
 - we wskazanych poniżej odcinkach linii, na przewodach odgromowych zamontować spirale poprawiające widoczność linii:
 - pomiędzy słupami 7-9, nad Doliną rzeki Pilicy - miejsce wyróżnia się aktywnością i składem gatunkowym ptaków,
 - pomiędzy słupami 16 - 19, ze względu na ochronę stanowiska lęgowego myszołowa,
 - pomiędzy słupami 46 - 48, ze względu na częste przeloty krukowatych z pobliskiej kolonii lęgowej,
 - pomiędzy słupami 54 - 56, ze względu na ochronę stanowiska lęgowego myszołowa;
 - zastosować izolacje na przewodach w odległości do 1,5 m od słupów; izolatory winny być skierowane w dół, tak aby linia miała charakter podwieszony do słupów;
- na etapie eksploatacji linii, w trakcie prac związanych z utrzymaniem wycinki trwałej, przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów należy przeprowadzić ich kontrolę pod kątem występowania gniazd ptaków; prace związane z wycinką należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, czyli w terminie od 16 października do końca lutego lub pod nadzorem ornitologicznym, który wykluczy występowanie gniazd ptaków przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Odległość pionowa od ziemi przewodu roboczego linii winna wynosić min. 7,85 m.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowiska.

UZASADNIENIE

W dniu 11.03.2021 r. do Urzędu Gminy w Mniszkowie wpłynął wniosek inwestora przedsięwzięcia: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie nowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno – Sulejów na terenie woj. łódzkiego reprezentowanego przez pełnomocnika: P. Karolinę Wróblewską, Elbudbis Sp. z o. o., ul. Lustrzana 5, 01 – 342 Warszawa. Do w/w wniosku zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o oś, dołączono załączniki, w tym Kartę Informacyjną

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

Przedsięwzięcia w wersji papierowej i elektronicznej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie w opinii Wójta Gminy Mniszków kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. „napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”. W związku z powyższym ww. przedsięwzięcie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Mniszków w dniu 17.03.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie obwieszczeniem znak: RB.6220.5.2021.KZ na podstawie art. 61 § 4 KPA.

Obwieszczeniem poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty jego doręczenia, w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Mniszkowie. Obwieszczenie zwyczajowo wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Stok, Jawor, Jawor Kolonia, Mniszków, Świeciechów, Olimpiów, oraz Strzelce, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie, Urzędu Miasta Sulejów, Urzędu Gminy Aleksandrów, Urzędu Gminy Sławno.

Zgodnie z wymogami ustawy o oś, tut. organ w dniu 13.04.2021 r., pismem znak: RB.6220.5.2021.JR wystąpił do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie
 - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
 - Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim
- o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 26.04.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 19.04.2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie informujące, że organem właściwym co do wydania opinii w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90 – 046 Łódź.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 30.04.2021 r. wydał zawiadomienie, znak: WOOŚ.4220.319.2021.MO1 w którym poinformował, że dotrzymanie terminu ustawowego na wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe ze względu na stopień skomplikowania sprawy, wynikający z konieczności przeanalizowania dostarczonego do urzędu uzupełnienia kip. RDOŚ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do 10.05.2021 r.

W dniu 30.04.2021 r. wpłynęła opinia z dnia 26.04.2021 r. (znak sprawy: PPIS-ON-ZNS-440/45/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, iż dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno – Sulejów nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 22.04.2021 r. Wójt Gminy Aleksandrów postanowieniem znak: GR.6220.2.2021 pozytywnie zaopiniował realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno – Sulejów.

W dniu 10.05.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia (z dnia 05.05.2021 r.) Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wodna 40, 90 - 046 Łódź, znak sprawy: ŁPWIS.NSOZNS.9022.7.23.2021.KH że dla ww. przedsięwzięcia nie

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 14.05.2021 r. wyraził opinię, znak sprawy: WOOŚ.4220.319.2021.MO1.2 że dla przedsięwzięcia pod nazwą: linia 110 kV Sławno – Sulejów – budowa nowej linii istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy ooś.

W dniu 20.05.2021 r. wpłynęło pismo (z dnia 14.05.2021 r.) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wyrażające opinię, (znak sprawy: WA.ZZŚ.3.435.1.115.2021.SO), że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 01.06.2021 r. Wójt Gminy Mniszków wydał obwieszczenie (znak sprawy: RB.6220.5.2021.JR) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu.

W dniu 22.06.2021 r. Wójt Gminy Mniszków wydał postanowienie (znak sprawy: RB.6220.5.2021.JR) zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskowo.

Inwestor PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin, w dniu 27.10.2021 (pismo z dnia 25.10.2021 r.) złożył stosowne uzupełnienie raportu ooś w 8 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych.

W związku z powyższym w dniu 02.11.2021 r. Wójt Gminy Mniszków wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 02.12.2021 r. Wójt Gminy Mniszków zwrócił się do: Burmistrza Miasta i Gminy Sulejów, Wójta Gminy Aleksandrów, Wójta Gminy Sławno, o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia ooś dla ww. przedsięwzięcia. Następnie pismem znak: RB.6220.5.2021.JR Wójt Gminy Mniszków zwrócił się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, Łódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

W dniu 09.12.2021 r. PGW Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wyraził opinie, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia ooś.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pozytywnie bez zastrzeżeń uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 3 lutego 2022 r. wydał zawiadomienie, znak: WOOŚ.4221.177.2021.MO1 w którym poinformował, że dotrzymanie terminu ustawowego na wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe ze względu na stopień skomplikowania sprawy, wynikający z konieczności przeanalizowania dostarczonego do urzędu uzupełnienia raportu. RDOŚ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do 4 marca 2022 r.

W związku z powyższym w dniu 04.02.2022 r. Wójt Gminy Mniszków wydał zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu na wydanie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Następnie w dniu 4 marca 2022 r. RDOŚ w Łodzi wydał kolejne zawiadomienie znak: WOOŚ.4221.177.2021.MO1.2 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wskazując nowy termin do 5 maja 2022 r. Zawiadomieniem z dnia 08.03.2022 r. Wójt Gminy Mniszków poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

sprawy przez RDOŚ w Łodzi.

W dniu 18 marca 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się do Wójta Gminy Mniszków o niezwłoczne usunięcie braków poprzez przedłożenie zaświadczeń o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu realizacji przedsięwzięcia, wymaganego zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 3 ustawy ooś, a także o przekazanie wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 23.03.2022 r. Wójt Gminy Mniszków wezwał inwestora przedsięwzięcia do uszczegółowienia i wyjaśnienia zapisów zawartych w raporcie ooś.

W dniu 11.04.2021. r. inwestor inwestycji złożył wniosek do tut. Urzędu o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień w sprawie raportu ooś.

W dniu 05.05.2022 r. RDOŚ w Łodzi wydał zawiadomienie, znak: WOOŚ.4221.177.2021.MOI.4 w którym poinformował, że dotrzymanie terminu ustawowego na wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe ze względu na stopień skomplikowania sprawy, wynikający z konieczności przeanalizowania dostarczonego do urzędu uzupełnienia raportu. RDOŚ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do 15 lipca 2022 r. W dniu 05.05.2022 r. Wójt Gminy Mniszków zawiadomił strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ w Łodzi.

W dniu 10.05.2022 r. inwestor PGE Dystrybucja S. A. złożył wniosek o wydłużenie terminu załatwienia sprawy do dnia 25 maja 2022 r. Inwestor PGE Dystrybucja S.A. w dniu 25.05.2022 r., złożył do tut. Urzędu stosowne uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W dniu 30.05.2022 r. Wójt Gminy Mniszków przesłał do RDOŚ w Łodzi uzupełniony raport ooś.

Pismem z dnia 27 czerwca 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi (znak sprawy: WOOŚ.4221.177.2021.MOI.5) wezwał ponownie Wójta Gminy Mniszków do wyjaśnień w sprawie raportu ooś. W związku z powyższym pismem z dnia 30.06.2022 r., Wójt Gminy Mniszków wezwał ponownie do złożenia wyjaśnień w sprawie raportu ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 15 lipca 2022 r. wydał zawiadomienie, znak: WOOŚ.4221.177.2021.MO.6 w którym poinformował, że dotrzymanie terminu ustawowego na wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe ze względu na stopień skomplikowania sprawy, wynikający z konieczności przeanalizowania dostarczonego do urzędu uzupełnienia raportu. RDOŚ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do 19 września 2022 r.

W dniu 18.07.2022 r., Inwestor PGE Dystrybucja S.A. złożył do tut. Urzędu wniosek o wydłużenie terminu złożenia uzupełnia raportu ooś. Następnie pismem z dnia 1 sierpnia 2022 r., Inwestor PGE Dystrybucja S.A. złożył ponownie do tut. Urzędu uzupełniony raport ooś.

Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2022 r., znak sprawy: WOOŚ.4221.177.2021.MOI.7 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił następujące warunki:

1. W zakresie ochrony przed hałasem w trakcie prowadzenia prac budowlanych:

- prace budowlane w sąsiedztwie terenów zabudowanych prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6⁰⁰ + 22⁰⁰);
- eliminować z pracy niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu;
- należy przestrzegać zasady wyłączania silników podczas przerw w pracy.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

2. W zakresie ochrony środowiska wodno-gruntowego:

- na etapie realizacji inwestycji należy z terenu korzystać w sposób oszczędny i zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych;
- plac budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku do gruntu takich substancji, zanieczyszczony grunt należy odizolować za pomocą odpowiednich sorbentów i przekazać do unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi;
- podczas odwadniania wykopów budowlanych należy do minimum ograniczyć czas obniżania zwierciadła wód gruntowych; do wykonania odwodnień należy zastosować taką technologię, aby obszar obniżonego zwierciadła wód podziemnych ograniczał się jedynie do terenu budowy i nie wykraczał poza obszar realizacji przedsięwzięcia; celem ograniczenia ilości wypompowywanej wody z wykopów prace ziemne należy prowadzić w okresie niskich i średnich stanów wód przypowierzchniowych; odwodnienie wykopów nie może skutkować zmianami odpływu powierzchniowego, mąceniem i zamulaniem wód powierzchniowych.

3. W zakresie gospodarowania odpadami:

- odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w miejscu do tego przystosowanym;
- odpady zagospodarować zgodnie z właściwą praktyką, tzn.: zminimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie.

4. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:

- wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, wycinając wyłącznie drzewa i krzewy, które kolidują z projektowanym przedsięwzięciem; dopuszcza się wycinkę trwałą zadrzewień z całej szerokości pasa technologicznego oraz także spoza niego o łącznej powierzchni maksymalnej 13,4 ha;
- dopuszcza się wycinkę tymczasową zadrzewień pod naciągi o łącznej powierzchni maksymalnej 1 ha;
- wycinkę drzew i krzewów oraz prace ziemne i montażowe wykonać poza okresem lęgowym ptaków, kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt oraz okresem wiosennej migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wycinkę oraz ww. prace w innym terminie, jednakże czynności te należy poprzedzić bezpośrednio ekspertyzą ornitologiczną oraz przyrodniczą; nadzór ornitologiczny i przyrodniczy obecny w trakcie realizacji przedsięwzięcia winien zbadać teren przedmiotowego przedsięwzięcia maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu oraz każde drzewo i krzew pod kątem obecności czynnych gniazd i wstrzymać wycinkę/prace ziemne i montażowe do czasu trwałego opuszczenia gniazda czy miejsca rozrodu lub wystąpić o stosowną derogację;
- należy dokonać nasadzeń zastępczych: drzew w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew, krzewów o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów oraz lasów o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia

- usuwanych lasów (oznaczonych w ewidencji jako Ls); do nasadzeń należy zastosować rodzime i miododajne gatunki drzew i krzewów;
- zabezpieczyć i chronić przed uszkodzeniem roślinność nieprzewidzianą do wycinki zlokalizowaną na terenie oraz w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia i dróg tymczasowych poprzez:
 - stosowanie technologii robót budowlanych jak najmniej ingerujących w systemy korzeniowe drzew istniejących, zalecana jest kompleksowa ochrona wszystkich organów drzew lub krzewów (pni, koron, korzeni) oraz podłoża poprzez wygradzenie terenu,
 - prace ziemne w zasięgu korzeni należy wykonywać ręcznie, w taki sposób, aby nie doprowadzić do ich zniszczenia; w przypadku odkrycia korzeni wskazane jest wykonanie zasłony korzeniowej, służącej ich zabezpieczeniu przed wysuszeniem; zasłona taka składać się powinna z geowłókniny zamocowanej w ziemi drewnianymi kołkami oraz warstwy ziemi; taką konstrukcję należy polewać wodą w taki sposób, aby ziemia była stale wilgotna,
 - wydzielenie drzewa/krzewu polegające na całkowitym ogrodzeniu zwartym płotem powierzchni, na których rosną drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez korzenie, a nawet rzuty koron,
 - zabezpieczanie pni poprzez ich oszalowanie deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze słomy, włókna, perforowanych rur drenarskich,
 - zabezpieczenie konarów drzew przez np. podwiązanie najniższych czy też nisko ułożonych gałęzi, konarów do nadległych lub podparcie podporą tak, aby nie uszkodzić kory,
 - organizację ruchu pojazdów ciężkich poza rzutami koron,
 - wprowadzenie lokalnych rozwiązań komunikacyjnych (wytyczenie korytarzy) na placu budowy uniemożliwiających ruch sprzętu i bieżącą komunikację pod koronami drzew (wyeliminowanie narażenia konarów oraz pędów na kolizje),
 - na terenach zadrzewionych nie składować materiałów budowlanych ani mas ziemnych, nie manewrować w strefie ochronnej drzew, a także nie prowadzić pod koronami drzew dróg technicznych służących obsłudze placu budowlanego,
 - na obszarach leśnych wygradzić miejsca posadowienia słupów i drogi do nich prowadzące taśmami ostrzegawczymi;
 - w okresie od 15 marca do 15 sierpnia nie prowadzić prac związanych z realizacją linii 110 kV na następujących odcinkach:
 - pomiędzy słupem nr 7 a słupem nr 8 (tj. na odcinku przebiegającym przez dolinę Pilicy) - od 1,714 do 2,249 km linii, ze względu na ochronę płazów,
 - pomiędzy słupem nr 54 a słupem nr 56 - od 15,607 do 16,187 km linii, ze względu na ochronę pobliskiego gniazda myszołowa;
 - na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu minimalizacji i zapobiegania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrody ożywionej, należy zapewnić stały nadzór przyrodniczy; do zadań nadzoru przyrodniczego należeć będzie przede wszystkim: kontrola zgodności wszelkich działań z postanowieniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwłaszcza w odniesieniu do elementów przyrody objętych ochroną, tj. płatów chronionych

siedlisk przyrodniczych, stanowisk i populacji gatunków chronionych; nadzór winien być prowadzony przez specjalistę zoologa, w szczególności herpetologa; wycinkę drzew, zwłaszcza na odcinkach przebiegających przez płaty chronionych siedlisk przyrodniczych o charakterze leśnym, prowadzić pod nadzorem specjalisty botanika; miejsca parkowania sprzętu oraz zaplecze budowy należy zorganizować na terenie zabezpieczonym przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo- wodnego, bazę materiałową wraz z zapleczem budowy zlokalizować w odległości minimum 100 m od granic obszarów chronionych, cieków wodnych oraz innych cennych przyrodniczo obszarów; wykluczyć należy lokalizację zapleczy budowy na terenach: chronionych przyrodniczo oraz kulturowo, zagrożonych powodzią, górniczych, występowania gatunków chronionych flory i fauny, zadrzewionych i zakrzewionych, w okolicy koryt rzek i rowów melioracyjnych, podmokłych, trwałych użytków zielonych oraz o dużym spadku powierzchni; dopuszcza się lokalizację placów montażowych na obszarach chronionych pod warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji z nadzorem przyrodniczym;

- przejazd transportu z materiałami budowlanymi na lokalny plac budowy powinien odbywać się z maksymalnym wykorzystaniem istniejących dróg, w szczególności na terenach leśnych (po istniejących śladach traktów leśnych) oraz z maksymalnym wykorzystaniem terenu pasa technologicznego; w przypadku konieczności wykonania specjalnych dróg tymczasowych utwardzonych prace prowadzić pod kontrolą przyrodniczą, wykonanie dróg tymczasowych ograniczyć do niezbędnego minimum; lokalizacje tymczasowych dróg dojazdowych, szczególnie na terenach chronionych przyrodniczo, skonsultować z nadzorem przyrodniczym;
 - na terenach występowania chronionych gatunków flory oraz w odległości 50 m od ich granicy nie lokalizować dróg dojazdowych; dopuszcza się organizację drogi dojazdowej na terenie siedliska grądu, gdzie zlokalizowane są dwa stanowiska słupowe oraz na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008, na którym zlokalizowano jedno stanowisko słupowe, przy czym dojazd nie może wykraczać poza pas wycinki trwałej;
 - szerokość pasa technologicznego:
 - nie może przekroczyć 8,3 m w przypadku terenów zalesionych,
 - winna zawierać się w przedziale od 7 do 8,5 m na pozostałych terenach (rolnych);
- w celu minimalizacji oddziaływania na awifaunę na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy:
- we wskazanych poniżej odcinkach linii, na przewodach odgromowych zamontować spirale poprawiające widoczność linii:
 - pomiędzy słupami 7-9, nad Doliną rzeki Pilicy - miejsce wyróżnia się aktywnością i składem gatunkowym ptaków,
 - pomiędzy słupami 16 - 19, ze względu na ochronę stanowiska lęgowego myszołowa,
 - pomiędzy słupami 46 - 48, ze względu na częste przeloty krukowatych z pobliskiej kolonii lęgowej,
 - pomiędzy słupami 54 - 56, ze względu na ochronę stanowiska lęgowego myszołowa;
 - zastosować izolacje na przewodach w odległości do 1,5 m od słupów; izolatory winny być skierowane w dół, tak aby linia miała charakter podwieszony do

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

słupów;

- na etapie eksploatacji linii, w trakcie prac związanych z utrzymaniem wycinki trwałej, przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów należy przeprowadzić ich kontrolę pod kątem występowania gniazd ptaków; prace związane z wycinką należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, czyli w terminie od 16 października do końca lutego lub pod nadzorem ornitologicznym, który wykluczy występowanie gniazd ptaków przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką.

W dniu 19.09.2022 r., Wójt Gminy Mniszków zawiadomił obwieszeniem znak sprawy: RB.6220.5.2021/2022.JR o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej linii – 110 kV Sławno – Sulejów.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie nowego odcinka linii napowietrznej, o napięciu znamionowym wynoszącym 110 kV, opartej na konstrukcjach wsporczych słupów kratowych i rurowych/kratowych. Na słupach leśnych planowany jest układ pionowy, natomiast na pozostałych obszarach - trójkątny. Maksymalna długość planowanej linii wyniesie do 20,5 km. Łącznie do budowy linii planowane jest wykorzystanie maksymalnie 71 słupów. Wysokość słupów będzie wahała się w przedziale od 20 do 60 m. Zawieszenie najniższych przewodów od 15 do 55 m. Minimalna odległości przewodów od ziemi będzie wynosiła ok. 7,85 m. W celu realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego zaplanowano montaż fundamentów pod konstrukcje wsporcze, posadowienie słupów oraz montaż przewodów i osprzętu. Słupy w zależności od warunków gruntowych, będą posadowione na fundamentach prefabrykowanych bądź w uzasadnionych przypadkach Wnioskodawca dopuszcza wykorzystanie fundamentów terenowych, studniowych, palowych i tratwowych.

Planowane przedsięwzięcie w całości zlokalizowane będzie na terenie województwa łódzkiego, w powiatach piotrkowskim (gminy: Sulejów i Aleksandrów) i opoczyńskim (gminy: Mniszków i Sławno). W poniższej tabeli przedstawiono przebieg planowanej linii.

Lp.	Gmina	Długość trasy linii [km]	Obręby	Powiat
1	Sławno	3,8	Owadów, Kozenin, Kamilówka	opoczyński
2	Mniszków	8	Stok, Kolonia Jawor, Jawor, Mniszków, Świeciechów, Radonia,	
3	Aleksandrów	3,8	Jaksonek, Taraska	piotrkowski
4	Sulejów	4,8	Obręb 14, Obręb 15, Obręb 16, Obręb 17, Obręb 19, Obręb 20, Obręb 21	

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

Przedmiotowa inwestycja jest niezbędna dla tego rejonu. Nowo wybudowana linia 110 kV dostarczy energię elektryczną do instytucji użyteczności publicznej, przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych oraz gospodarstw domowych, co pozwoli na rozwój inwestycyjny obszaru wzdłuż przebiegu linii. Budowa przedmiotowej linii 110 kV jest inwestycją celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022 poz. 503).

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, dla których brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia zajęta przez planowane przedsięwzięcie dotyczy terenów lokalizacji słupów, których ilość wynosi do 71 sztuk. Przeciętnie powierzchnia zajęta przez pojedyncze stanowisko słupowe wraz z fundamentami wyniesie ok. 40 m². Całkowita powierzchnia przedsięwzięcia zajęta pod fundamenty (rzut na powierzchnię przy założeniu największych możliwych fundamentów, uwzględniając również powierzchnię ponad grunt) wyniesie około 2840 m².

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną wskazane poniżej prace, obejmujące m.in.:

- wykonanie fundamentów dla słupów;
- montaż uziemień;
- montaż słupów;
- montaż łańcuchów izolatorów i zawiesi przewodów odgromowych;
- montaż przewodów fazowych i przewodów odgromowych;
- montaż tłumików drgań Stockbridge'a na przewodach fazowych i odgromowych;
- montaż skrzynek łączeniowych (muf) i wieszaków zapasu na słupach ograniczających sekcje światłowodowe;
- spawanie włókien światłowodowych;
- montaż tablic i innych elementów oznakowania linii.

Dla linii 110 kV zastosowane zostaną przewody robocze stalowo-aluminiowe przystosowane do długotrwałej pracy w temperaturze 80°C. Przewody te zostaną zawieszone na konstrukcjach wsporczych z wykorzystaniem łańcuchów izolatorów, w których zastosowane zostaną izolatory kompozytowe. Ochronę odgromową stanowić będzie przewód OPGW (przewód stalowo-aluminiowy ze zintegrowanymi włóknami światłowodowymi). Rozwijanie przewodów odbędzie się za pomocą wciągarki, bębna hamulcowego i linki wstępnej. Szerokość pasa technologicznego będzie wynosiła:

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych zostaną wytyczone drogi dojazdowe, które umożliwią przemieszczanie ciężkim sprzętem podczas etapu budowy przedsięwzięcia. Przy lokalizacji linii w terenach użytkowanych rolniczo, jako drogi dojazdowe będą wykorzystywane istniejące drogi lokalne i drogi dojazdowe do pól. Drogi dojazdowe do słupów w terenach leśnych będą wykonane od istniejących duktów leśnych. W przypadku braku możliwości dojazdu do planowanego miejsca prowadzenia robót siecią istniejących dróg, kierownik budowy zweryfikuje możliwości terenowe i wybierze najmniej uciążliwą terenowo trasę dojazdu do stanowiska słupowego - zazwyczaj wzdłuż ustanowionego pasa technologicznego lub po innej możliwie najkrótszej drodze. W uzasadnionych przypadkach (np. grząski grunt) Wnioskodawca przewiduje wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych z elementów rozbieralnych, na przykład lekkich paneli drewnianych, paneli stalowych lub kompozytowych, które zostaną zlikwidowane po zakończeniu budowy. Powierzchnia zajęta pod drogi dojazdowe

o szerokości 5 m i długości średnio 300-400 m wyniesie około 1 500-2 000 m² na jedno stanowisko słupowe. Sumarycznie: od 10,65 ha do 14,2 ha.

Planowana linia wysokiego napięcia relacji Sławno-Sulejów będzie przebiegała na przeważającym odcinku przez tereny niezabudowane. Jedynie w nielicznych przypadkach zbliży się do terenów zabudowanych, najczęściej stanowiących pojedyncze posesje mieszkalne. Najbliżej usytuowany budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 60 m od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda będzie używana do celów sanitarnych i spożywczych, przez pracowników zatrudnionych przy realizacji przedsięwzięcia oraz na inne potrzeby w szacunkowej ilości ok 100 m³. Woda do spożycia będzie dostarczana w butelkach bądź przy użyciu beczkowozu. Pracownicy zatrudnieni do realizacji przedsięwzięcia korzystać będą z przenośnych urządzeń sanitarnych. Na etapie użytkowania linii 110 kV woda nie będzie wykorzystywana. Szacowana ilość wody niezbędnej w trakcie prac rozbiórkowych, na cele socjalno-bytowe będzie wynosiła ok. 50 m³. W trakcie robot budowlanych i montażowych zużytych zostanie (wielkości przybliżone):

- do 71 słupów stalowych,
- ok. 50 m³ betonu prefabrykowanego (na stanowisko słupa),
- ok. 55 ton przewodów aluminiowych,
- ok. 5 000 m³ piasku i żwiru,
- ok. 500 l/dzień paliwa,
- ok. 50 kWh/dzień energii elektrycznej.

Na etapie eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne surowce. Jedynie w trakcie remontów i konserwacji linii 110 kV mogą być używane różnego rodzaju materiały, w zależności od rodzaju wykonywanych prac.

W trakcie eksploatacji linii 110 kV możliwe jest niewielkie zużycie paliw silnikowych dla pojazdów ekip technicznych dokonujących konserwacji, napraw i przeglądów linii, jednak ilość ta będzie niewielka. Na etapie likwidacji przedsięwzięcia paliwo zużywane będzie w maszynach i urządzeniach stosowanych do rozbiórki linii 110 kV oraz w pojazdach transportowych.

Roboty budowlane będą wykonane w technologii tradycyjnej i nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. Po zakończeniu robót teren inwestycji zostanie uporządkowany oraz doprowadzony do stanu pierwotnego.

Planowana linia przecina środowiska o dość przeciętnej wartości i różnorodności przyrodniczej. Po zachodniej stronie doliny rzeki Pilicy przebiega przez rozległe tereny otwarte z dominacją pól uprawnych i niewielkimi zadrzewieniami, skupionymi na stoku doliny. Pola uprawne zajęte są pod uprawy zbóż i roślin okopowych. Odnotowano szereg gatunków roślin towarzyszących uprawom, które występują z reguły na miedzach.

Fauna tego terenu złożona jest z nielicznych i w większości pospolitych gatunków otwartego krajobrazu rolniczego. Oprócz dominujących skowronków (*Alauda arvensis*), dość licznie występowały potrzaszce (*Emberiza calandra*), pojedynczo spotyka się także kuropatwy (*Perdix perdix*). Z gatunków rzadszych stwierdzono pojedyncze pary srokosza (*Lanius excubitor*) i pokląskwy (*Saxicola rubetra*). W bezpośrednim otoczeniu stacji 110/15 kV „Sulejów” okresowo dochodziło do zgromadzeń sierpówki (*Streptopelia decaocto*).

Dalej w swoim biegu linia przecina stare i obecnie działające wyrobiska wapienia porośnięte częściowo roślinnością murawową, a w miejscach wilgotniejszych zakrzewieniami wąskolistnych wierzb. Linia przecina następnie drogę i dalej wkracza w

dolinę rzeki Pilicy na odcinku, na którym zaznacza się cofka Zbiornika Sulejowskiego. Koryto rzeki jest tutaj szerokie, nurt dość powolny, a brzegi porośnięte są roślinnością szuwarową. W granicach bufora znalazły się fragmenty lasów łęgowych, które rozwinęły się po zachodniej stronie koryta rzeki Pilicy. Środowiska te charakteryzują wysokie zagęszczenia ptaków, zwłaszcza wróblowych. W dolinie widoczne są ślady aktywności bobra (*Castor fiber*) i wydry (*Lutra lutra*) (wykryte poza samym buforem), a piaszczyste dno rzeki stanowi środowisko larw chronionej ważki - trzepli zielonej (*Ophiogomphus cecilia*), która w stadium imago była dość regularnie spotykana w odległości do 1 km od brzegów. Okresowe rozlewiska na dnie doliny wykorzystywane są jako miejsca rozrodu i bytowania kumaka nizinnego (*Bombina bombina*).

Po przekroczeniu rzeki, dalej na wschód linia wkracza na obszar Puszczy Pilickiej. Lasy w obrębie bufora linii to w większości różnego typu zbiorowiska borowe i młode zadrzewienia sosnowe wyrosłe na gruntach porośniętych. Tylko w okolicy wsi Jaksonek linia przecina cenniejsze drzewostany - nieco starsze bory sosnowe i lasy mieszane z udziałem dębu. W najstarszych partiach lasów zaznacza się dość silna eksploatacja, liczne zręby i powierzchnie odnowieniowe. Cały kompleks leśny zasiedla jednolita, typowa fauna. Dalej, linia ma biec wzdłuż skraju kompleksu leśnego, gdzie młode drzewostany sosnowe i brzozy sąsiadują z polami. W kompleksie leśnym położonym pomiędzy wsiami Jaksonek i Strzelce, przy północnej krawędzi lasu na południe od Strzelca odnotowano fragmenty lasów z udziałem dębu bezszypułkowego (*Quercus sessilis*), które zakwalifikować można jako płaty ciepłolubnych dąbrów. Dalej linia przebiega w kierunku wschodnim przez mozaikę zalesień i pól uprawnych. Dominują tu podobnie jak wcześniej monokultury sosnowe, miejscami o charakterze boru świeżego i mieszanego. W runie tych borów powszechnie występują mchy - zwłaszcza raketnik pospolity (*Pleurozium schreberi*).

W części wschodniej linia ponownie wkracza na tereny otwarte. Miejscowe gleby są słabe, przez co na części gruntów zarzucono uprawę. Dominują jednak pola orne z przewagą zasiewów żyta, częściowo także kukurydzy, miejscami spotyka się ubogie użytki zielone. Znajdują się tu także powierzchnie nieużytków. Na piaszczystych nieużytkach miejscami odnotować można fragmenty muraw napiaskowych. Pośród pól obok piaszczystych nieużytków rozwijają się także śródpolne zadrzewienia w postaci niewielkich lasków przeważnie sosnowych lub brzozowych, a także zadrzewienia liniowe, rozmieszczone wzdłuż dróg i miedz typowe dla krajobrazu rolniczego z udziałem śliwy tarniny (*Prunus spinosa*), głógów (*Crataegus monogyna*), derenia (*Cornus sanguinea*), róż (*Rosa sp.*) czy jeżyn (*Rubus sp.*).

W zachodniej części linia przebiega dalej przez kompleks leśny położony po południowej stronie drogi nr 12 na południe od wsi Jawor Kolonia. Jest to typowy las gospodarczy z drzewostanami sosnowymi i mieszanymi. W zachodniej części kompleksu odnotowano płaty lasów o charakterze grądów miejscami z udziałem jodły pospolitej. Przy granicy lasu od strony wschodniej odnotowano niewielkie fragmenty ekstensywnie użytkowanych łąk reprezentujący chroniony typ siedliska przyrodniczego 6510-łąki świeże. Cały ten kompleks środowisk zasiedla dość bogata fauna, z licznymi motylami, a także kilkoma stanowiskami łęgowymi znaczących gatunków ptaków.

Dalej na zachód linia przebiega przez mozaikę pól uprawnych i nieużytków w różnych fazach sukcesji od piaszczystych muraw na nieużytkach najmłodszych do spontanicznych zadrzewień z udziałem sosny (*Pinus sylvestris*), brzozy brodawkowatej (*Betula pendula*) czy topoli osiki (*Populus tremula*), na gruntach najwcześniej porzuconych. W granicach bufora znajdują się także tereny zabudowy jednorodzinnej i przemysłowej Kozenina. Przestrzenie te porasta bujna roślinność murawowo-ruderalna

reprezentowana przez płaty zbiorowisk wysokich: Obok nawłoci rosną tu liczne gatunki typowe dla siedlisk antropogenicznie przekształconych oraz niektóre gatunki łąkowe i ruderalne.

Linia kończy swój bieg bezpośrednio przy rozległym wyrobisku kopalni wapieni w Sławnie, które znajduje się już poza buforem.

Przez cały okres obserwacji przelotów aktywność powietrzna ptaków była niska. Podczas niektórych kontroli, na części punktów nie stwierdzano żadnych przelotów. Większość obserwowanych w locie ptaków latała ponadto poniżej pułapów kolizyjnych z linią energetyczną, dodatkowo przeważały drobne ptaki wróblowe, które są stosunkowo najmniej narażone na jej oddziaływanie. Nieco podwyższona aktywność ptaków notowana była tylko okresowo i lokalnie. Do wyróżniających się miejsc należała zwłaszcza okolica stacji transformatorowej na zachodnim krańcu linii, gdzie przebywało stado sierpówek, kolonia krukowatych we wsi Mniszków (ok. 1,3 km na północ od preferowanego wariantu linii) oraz w okresie wędrówek wiosennych notowano także zgromadzenia kilkudziesięciu pliszek siwych (*Motacilla alba*) nad stawem w dolinie Pilicy. Na Pilicy tworzą się okresowo większe zgrupowania ptaków, zwłaszcza zimujących. Wzdłuż doliny (na odcinku który przecina projektowana linia energetyczna), ani w żadnym innym miejscu, nie stwierdzono typowych migracji.

Ptaki reprezentujące gatunki, które można zaliczyć do szczególnie narażonych na kolizje z liniami energetycznymi obserwowane były sporadycznie. Jedynym stwierdzanym regularnie gatunkiem szponiastym był myszołów (*Buteo buteo*), jakkolwiek nawet jego zagęszczenie było poniżej przeciętnej. Poza myszołowem stwierdzano już tylko pojedyncze krogulce (*Accipiter nisus*), jastrzębia (*Accipiter gentilis*) i pustułkę (*Falco tinnuncius*), a w obrębie doliny Pilicy także błotniaka stawowego (*Circus aeruginosus*). Z gatunków o dużych rozmiarach, poza szponiastymi, w różnych miejscach sporadycznie stwierdzane były jeszcze czapla siwa (*Ardea cinerea*) i bocian biały (*Ciconia ciconia*). Wysokie, przebiegające z północnego-wschodu na południowy-zachód, przeloty czapli obserwowano przy tym nie nad Pilicą, a w rejonie wsi Śmieciechów i Mniszków. Także bociany pojawiały się w zachodniej części terenu, gdzie w dużym rozproszeniu znajdują się ich gniazda (wyłącznie poza buforami wszystkich wariantów). Nietoperze były generalnie nieliczne i występowały głównie lokalnie. W okresie wiosennym i wczesnym latem nietoperzy było więcej, a miejscem, które zdecydowanie wyróżniało się ich aktywnością był staw w dolinie Pilicy. W skali całego obszaru, najczęstszym gatunkiem okazał się borowiec wielki (*Nyctalus noctula*), lokalnie zbliżał się do niego aktywnością mroczek późny (*Eptesicus serotinus*). Pozostałe gatunki stwierdzane były rzadziej, a ich aktywność zawsze była kilkakrotnie niższa niż wymienionych powyżej. W obrębie bufora nie wykryto jakichkolwiek kolonii, zimowisk czy dziennych kryjówek.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia odnotowano 9 stanowisk trzech gatunków roślin objętych ochroną gatunkową. Są to:

- kruszczyk szerokolistny (*Epipactis helleborine*) - 1 stanowisko,
- naparstnica zwyczajna (*Digitalis grandiflora*) - 1 stanowisko,
- kocanki piaskowe (*Helichrysum arenarium*) - 7 stanowisk.

Wszystkie z odnotowanych gatunków objęte są ochroną częściową. Ponadto w borach na terenie całego opracowania odnotowano objęte ochroną częściową gatunki mchów takie jak rokiennik pospolity (*Pleurozium schreberi*), bielistka siwa (*Leucobryum glaucum*), czy widłoząb miotłowy (*Dicranum scoparium*).

W rejonie planowanego przedsięwzięcia odnotowano 4 płaty chronionych siedlisk przyrodniczych, z których 3 to siedliska leśne i jedno łąkowe:

- 9170 - grąd subatlantycki i subkontynentalny,

- 9110- świetlista dąbrowa,
- 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe,
- 6510 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.

Odnotowano jeden gatunek motyla - czerwończyka nieparka (*Lycaena dispar*), którego stanowisko znajduje się na obrzeżach prawej strony doliny Pilicy, a na jej dnie kumaka nizinnego (*Bombina bombina*) i bobra europejskiego (*Castor fiber*), którego zgryzy znaleziono na brzegach tej rzeki. Stosunkowo najliczniej występują tu natomiast ptaki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W całym cyklu badań wykryto obecność gatunków: bociana białego (*Ciconia ciconia*), czapli białej (*Ardea alba*), błotniaka stawowego (*Circus aeruginosus*), dzięcioła czarnego (*Dryocopus martius*), zimorodka (*Alcedo atthis*), lerki (*Lullula arborea*), jarzębatki (*Sylvia nisoria*), gąsiorka (*Lanius collurio*) i ortolana (*Emberiza hortulana*). Pierwsze dwa z wymienionych gatunków nie odbywają lęgów w buforze linii - bocian bardzo nielicznie gnieździ się w pobliskich wsiach, zwłaszcza po południowej stronie linii, i nieregularnie pojawiał się wśród ptaków obserwowanych podczas punktowych obserwacji przelotów, zaś dwie czaple białe w maju żerowały na stawie w dolinie Pilicy. Pozostałe gatunki miały gniazda w obrębie bufora linii, w tym także w przypadku wariantu preferowanego przez Inwestora. Najliczniejszym z nich okazał się dzięcioł czarny (*Dryocopus martius*), który w przebiegu wariantu preferowanego miał 7 stanowisk. Nadspodziewanie nieliczne były natomiast względnie pospolite, drobne wróblowe - lerka, ortolan i gąsiorek. Pozostałe gatunki miały pojedyncze stanowiska, z czego błotniak stawowy i zimorodek gnieździły się w dolinie Pilicy, która w skali całego terenu okazała się najważniejszą ostoją ptaków, które można uznać za rzadkie. Najbliższa strefa ochronna wokół gniazda gatunku podlegającego ochronie - bociana czarnego - znajduje się w odległości ok. 10 km od analizowanego przebiegu linii.

W całym cyklu badań stwierdzono 91 gatunków chronionych zwierząt.

Na działkach przeznaczonych pod lokalizację przedsięwzięcia nie stwierdzono grzybów i porostów objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408). Nie stwierdzono też występowania gatunków roślin z rozporządzenia Ministra Środowiska 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409).

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego będzie wiązać się z wycinką drzew i krzewów. Na terenie działek inwestycyjnych przeprowadzona została inwentaryzacja dendrologiczna, w wyniku której zinwentaryzowano 65 pojedynczych drzew oraz 22,7528 ha powierzchni leśnych, zadrzewień i zagajników. Ogólna liczba rosnących w buforze opracowania drzew wynosi 23 311 szt., z czego 13811 szt. to egzemplarze sosny pospolitej, co stanowi ponad 59% udziału tego gatunku w strukturze gatunkowej. Obok sosny najliczniej reprezentowanymi gatunkami są: brzoza brodawkowata - 4 332 szt., dąb szypułkowy - 2 694 szt., grab pospolity - 634 szt., topola osika - 497 szt., modrzew europejski - 497 szt., robinia akacjowa - 202 szt., olsza czarna - 156 szt., lipa drobnolistna - 127 szt. oraz buk zwyczajny - 122 szt. Liczebność pozostałych gatunków nie przekracza 100 szt., a są to m.in.: wierzba iwa, grab zwyczajny, grusza pospolita, czeremcha zwyczajna, czeremcha amerykańska, topola kanadyjska, czereśnia ptasia, klon zwyczajny, jarzab pospolity, śliwa, klon jesionolistny, klon jawor, szakłak i inne. Ponadto obszar tymczasowej wycinki pod naciąg wyniesie nie więcej niż 1 ha.

Obszar całkowity utrzymywanej wycinki trwałej podczas eksploatacji linii będzie wynosił 13,4 ha.

W ramach kompensacji Wnioskodawca przewiduje nasadzenia zastępcze, których dokona zgodnie z warunkami niniejszej decyzji. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje istotnego zagrożenia dla gatunków chronionych.

Na czas realizacji linii zorganizowana zostanie od jednej do dwóch baz maszynowo- sprzętowych o utwardzonej nawierzchni, zaopatrzona w zasilanie energią elektryczną i wodę. W obrębie bazy maszynowo-sprzętowej gromadzone będą materiały, garażowane środki transportowe i sprzętowe, ustawione barakowozy brygadowe i biurowe oraz kontenery i kabiny sanitarne. Po zakończeniu budowy linii tymczasowa baza maszynowo-sprzętowa zostanie zlikwidowana. Bazy maszynowo sprzętowe będą zlokalizowane poza trasą linii, zgodnie z informacją podaną w treści raportu ooś, najprawdopodobniej w sąsiedztwie terenu zabudowanego (wynajęte place składowe i magazyny). Dostawy surowców i sprzętu prowadzone będą na bieżąco. Pozwoli to wyeliminować zajęcie (wygniecenie) gruntu nie zajętego pod fundamenty słupów. Bazy postojowe sprzętu nie będą lokalizowane w okolicy koryt rzek i rowów melioracyjnych, w podmokłych obniżeniach terenu, na trwałych użytkach zielonych, a także na terenach o dużym spadku powierzchni.

Biorąc pod uwagę obecność obszarów o płytkim zaleganiu wód, dla części miejsc planowanego posadowienia słupów należy się spodziewać wysokiego poziomu wód gruntowych i w konsekwencji wykonania odwodnienia wykopu. Proces odwadniania będzie kontynuowany do momentu zakończenia prac w wykopie. Zgodnie z informacją podaną w treści raportu ooś, odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów może odbywać się do najbliższego rowu melioracyjnego, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. W przypadku braku możliwości odprowadzenia wody do rowu, dla niektórych lokalizacji, woda z odwodnienia może być magazynowana w beczkownikach, wywożona poza obszar inwestycji i wprowadzana do kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu z lokalnym operatorem sieci kanalizacyjnej. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż niezależnie od wyboru metody odwadniania – będzie to oddziaływanie tymczasowe i nie naruszy stosunków wodnych, zarówno w odniesieniu do wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Ponadto po analizie treści raportu ooś, można stwierdzić, iż przebudowa linii nie spowoduje zanieczyszczenia znajdujących się w pobliżu inwestycji cieków, rowów itp. Stanowiska słupów znajdować się będą w bezpiecznej odległości od granic zbiorników wodnych. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne na etapie jego realizacji będzie oddziaływaniem o charakterze głównie bezpośrednim. W kontekście koniecznych do wykonania robót ziemno-budowlanych, odwodnień budowlanych i związanych z nimi zagrożeń, będzie to oddziaływanie przemijające. Ze względu na niewielkie rozmiary wykopów i ich likwidację (zasypanie) po wykonaniu fundamentów ewentualne zmiany warunków gruntowo-wodnych będą krótkotrwałe. Eksploatacja planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV nie wpłynie na warunki wodne i na jakość wód. Wody opadowe będą spływały po fundamentach słupów i infiltrowały w najbliższego otoczenia. Wody te nie będą zanieczyszczone. Można więc stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie, na żadnym z etapów, nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z emisją zanieczyszczeń do środowiska, w tym m.in.: emisją pyłów i gazów do atmosfery, emisją hałasu, odpadów, oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze, w tym florę, faunę. Oddziaływania i uciążliwości na etapie realizacji będą krótkotrwałe, ustąpią wraz z zakończeniem planowanej przebudowy i nie spowodują trwałych znaczących zmian w środowisku.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji potencjalne oddziaływania na środowisko mogą głównie dotyczyć: klimatu akustycznego, niewielkiej ilości odpadów czy oddziaływania elektromagnetycznego. Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Z uwagi na rodzaj i niewielką skalę inwestycji oraz mając na uwadze chwilowy i przemijający charakter oddziaływań na etapie realizacji (które ustaną wraz z zakończeniem prac), stosunkowo krótki okres trwania budowy, a także brak znaczących, istotnych oddziaływań i emisji (przede wszystkim emisji gazów cieplarnianych) na etapie użytkowania przedsięwzięcia, można stwierdzić, że z punktu widzenia klimatu, jako zjawiska globalnego wpływ jaki będzie wywierać przedmiotowa inwestycja na ten komponent nie będzie znaczący. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji zostaną uwzględnione potrzeby dotyczące przystosowania się przedsięwzięcia do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe.

Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą należały do typowych odpadów budowlanych z grupy 17 oraz do odpadów opakowaniowych z grupy 15, zaklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10). Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą zatem powstawać następujące rodzaje odpadów o kodach: 08 01 12 (w ilościach ok. 0,3 Mg), 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03 i 15 01 04 (w ilości ok. 3 Mg), 15 02 03 (w ilości ok. 0,5 Mg), 17 01 01 (w ilości ok. 10 Mg), 17 04 02, 17 04 05 i 17 04 07 (w ilości ok. 5 Mg), 17 05 04 (w ilości ok. 2000 m³), 17 06 04 (w ilości ok. 0,5 Mg), 20 03 01 (w ilości ok. 0,5 Mg) oraz 08 01 11* (w ilości ok. 0,05 Mg), 08 01 17* (w ilości ok. 0,05), 15 02 02* w ilości ok. 0,3 Mg) i 15 01 10* (w ilości ok. 1 Mg).

Etap użytkowania linii 110 kV nie będzie stanowił źródła powstawania znacznych ilości odpadów. Możliwe jest powstawanie odpadów z prowadzonych prac konserwatorskich, napraw czy prac remontowych, które są zaliczane zarówno do niebezpiecznych, jak i do innych niż niebezpieczne, tj. odpady o kodach: 08 01 18 (w ilości ok. 0,02 Mg), 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03 i 15 01 04 (w ilości ok. 0,1 Mg), 17 01 01 (w ilości ok. 0,02 Mg), 17 04 02, 17 04 05 i 17 04 07 (w ilości ok. 0,02 Mg), 17 06 04 (w ilości ok. 0,1 Mg), 20 03 01 (w ilości ok. 0,002 Mg) oraz 08 01 11* (w ilości ok. 0,01 Mg), 08 01 17* (w ilości ok. 0,01 Mg) i 15 01 10* (w ilości ok. 0,5 Mg). Prace te będą prowadzone z niewielką częstotliwością i w małym zakresie, a zatem ilość odpadów powstających w okresie eksploatacji linii będzie mała.

W dającej się przewidzieć przyszłości nie planuje się likwidacji budowanej linii 110 kV. Gdyby jednak do tego doszło, to na etapie likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały typowe odpady z grupy 17.

Powstałe na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji linii elektroenergetycznej odpady będą zbierane w sposób selektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub składowanie odpadów).

Potencjalne zanieczyszczenie powietrza może wystąpić jedynie w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Źródłami emisji będą pojazdy samochodowe i maszyny używane do pracach montażowych. Emisja pyłów i gazów, powstałych na skutek działania maszyn niezbędnych do transportu i montażu elementów konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej, wystąpi krótko-trwale, będzie niewielka i rozproszona oraz nie będzie w sposób istotny oddziaływać na otoczenie w zakresie

ilości emitowanych substancji gazowych i pyłowych do powietrza. Ze względu na krótki czas prac montażowych nie będzie stanowił istotnego oddziaływania na środowisko.

Minimalizacja emisji spalin zostanie zapewniona przez ekonomiczne używanie pojazdów samochodowych (wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów, drogi dojazdowe będą utrzymywane w stanie, który ograniczy pylenie). Stosowany będzie tylko w pełni sprawny sprzęt, a jego czas pracy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Prowadzenie prac będzie odbywać się w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu pylenie wtórne.

Emisja ta będzie krótkotrwała i niezorganizowana, którą ze względu na charakter rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym można określić jako ulegającą szybkiemu rozproszeniu.

Eksploatacja planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV nie będzie stanowiła źródła emisji do powietrza atmosferycznego z wyjątkiem zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy ekip serwisowych i naprawczych, co można uznać za oddziaływanie znikome. Rozpatrywane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie powodowało emisji substancji gazowych i pyłowych do środowiska, w związku z czym nie będzie oddziaływało w negatywny sposób na stan jakości powietrza i nie przyczyni się do jego pogorszenia.

Etap budowy przedmiotowego przedsięwzięcia charakteryzuje się relatywnie wysoką emisją hałasu do środowiska, należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż czas jego trwania w stosunku do czasu eksploatacji linii elektroenergetycznej ma charakter krótkotrwały, a po zakończeniu prac budowlanych stan klimatu akustycznego wróci do stanu pierwotnego. W przypadku prac prowadzonych poza terenami zurbanizowanymi hałas ten nie będzie powodował istotnej uciążliwości dla środowiska. W przypadku prac prowadzonych w terenach zabudowanych, w pobliżu osad ludzkich zaleca się prowadzenie prac jedynie w porze dziennej. Hałas związany z pracami budowlanymi posiadać będzie zasięg lokalny, charakter przejściowy i potokowy. Stwierdza się zatem, iż etap budowy nie będzie czynnikiem mogącym zagrażać środowisku akustycznemu.

W czasie użytkowania linii 110 kV wytwarzany hałas spowodowany będzie mikro-wyładowaniami elektrycznymi na powierzchni przewodów (głównie przewodów roboczych) - ulot oraz wyładowaniami powierzchniowymi na elementach układu elektroizolacyjnego (izolatorach). Zgodnie z danymi literaturowymi poziom wytwarzanego hałasu przez linie 110 kV w odległości 10 m od linii, w najgorszych warunkach pogodowych, wynosi 35 dB(A). Najbliżej usytuowany budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 60 m od planowanej linii 110 kV. Najmniejsza dopuszczalna odległość pionowa od ziemi przewodu roboczego linii o napięciu 110 kV powinna wynosić 5,85 m. Zgodnie z warunkami realizacji przedsięwzięcia odległość ta będzie zwiększona do 7,85 m, co przełoży się na zmniejszenie poziomów hałasu pod linią i w jej sąsiedztwie. Do obliczeń przyjęto jednak wartość najbardziej niekorzystną z punktu widzenia oddziaływań na środowisko, a jednocześnie dopuszczoną przez przepisy i wytyczne, tj. 5,85 m. Jak wynika z obliczeń przeprowadzonych na potrzeby oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, poziom hałasu nie przekroczy wartości dopuszczalnych, a zatem przedsięwzięcie może być realizowane pod względem uwarunkowań akustycznych. Realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu jakości klimatu akustycznego w stosunku do stanu aktualnego.

Biorąc pod uwagę rodzaj planowanej inwestycji oraz usytuowanie linii 110 kV względem terenów chronionych akustycznie przewiduje się, że na żadnym z etapów analizowanego przedsięwzięcia nie dojdzie do przekroczenia określonych standardów dotyczących emisji hałasu do środowiska.

Dla przebudowanej linii 110 kV natężenie pola elektromagnetycznego mierzone na wysokości 2 m nad ziemią pod przewodami w miejscu najmniejszej odległości przewodów fazowych odziemi dla składowej elektrycznej wynosi maksymalnie 2,89 kV/m, natomiast natężenie składowej magnetycznej wynosi maksymalnie 27,18 A/m. Wykonane obliczenia wykazały, iż w żadnym miejscu pod linią 110 kV natężenie pola magnetycznego nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludzi. Przeprowadzone analizy wykazały, że w odległości 11 m od osi linii natężenie pola elektrycznego spadnie poniżej 1 kV/m, tj. poniżej wartości dopuszczalnej. Biorąc pod uwagę odległość w jakiej znajduje się najbliższy budynek mieszkalny, czyli około 60 m od osi projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz fakt, iż do obliczeń przyjęto wartość najbardziej niekorzystną z punktu widzenia oddziaływań na środowisko, a jednocześnie dopuszczoną przez przepisy i wytyczne, tj. 5,85 m, przy czym zgodnie z warunkami realizacji przedsięwzięcia odległość ta będzie zwiększona do 7,85 m, przełoży się to na zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych pod linią i w jej sąsiedztwie. Pomimo wystąpienia pod linią pola elektrycznego o natężeniu wyższym niż 1 kV/m, obowiązujące przepisy budowlane oraz dotyczące zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają w tym rejonie lokalizacji nowych obiektów budowlanych, a dla zabudowy istniejącej wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego zostanie dotrzymana. Na podstawie przedstawionych analiz oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne, takie jak pokrycie szatą roślinną czy ukształtowanie terenu, które to czynniki nie były brane pod uwagę podczas analizy obliczeniowej stwierdzić należy, że oddziaływanie projektowanej linii elektromagnetycznej 110 kV, na zdrowie i życie ludności będzie znikome i nie przyczyni się do pogorszenia ich stanu zdrowia.

W związku z realizacją, eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

Potencjalne oddziaływania skumulowane mogą wystąpić, gdy trasa linii elektroenergetycznej jest zlokalizowana w obszarze oddziaływania innych obiektów, głównie liniowych (dotyczy to głównie innych istniejących i budowanych linii elektroenergetycznych, a także dróg kołowych, czy linii kolejowych). Planowana do realizacji linia 110 kV Sławno - Sulejów została zaprojektowana tak, aby nie kolidować z planowaną do realizacji drogą S12. Na potrzeby oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przeanalizowano lokalizację posadowienia słupów przedmiotowej linii 110 kV względem planowanych przejść dla zwierząt w ciągu planowanej drogi S12. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najmniejsza skraju przejścia od słupa technologicznego wynosi ponad 200 m. Projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV nie będzie więc stanowić przeszkody w przemieszczaniu się fauny naziemnej. Co więcej, wykonana inwentaryzacja przyrodnicza nie wskazuje na obecność ssaków (jeleń, dzik) w ewentualnych miejscach, które sąsiadowałyby z planowanym przebiegiem S12, co nie będzie wpływało na swobodną migrację zwierząt. Wpływ inwestycji na pozostałe grupy fauny będzie ograniczony, a czasem nawet korzystny - prześwity w zwartych drzewostanach gospodarczych, jakie tworzone są przez pas techniczny linii, mogą stanowić swoiste korytarze ekologiczne, które mogą być wykorzystywane przez ssaki czy owady. Skumulowane oddziaływanie na środowisko w zakresie oddziaływa akustycznego w odniesieniu do planowanej linii 110 kV, planowanego przebiegu S12 oraz nałożeniem się hałasu projektowanej drogi S12 z hałasem pozostałych dróg oraz infrastruktury jak i szumu napowietrznych linii

elektroenergetycznych, przy dominującym udziale nowo planowanych tras drogowych jest pomijalnie małe. Oddziaływanie skumulowane na pozostałe elementy środowiska w przypadku planowanego przedsięwzięcia jest nieistotne.

W zasięgu oddziaływania inwestycji znajdują się obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, występują siedliska łąkowe, nie znajdują się ujścia rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz i obszarów wybrzeży, z uwagi na położenie w centralnej Polsce, województwie łódzkim.

Przedmiotowa inwestycja leży poza obszarami góorskimi, przebiega przez obszary leśne.

W sąsiedztwie inwestycji, nie zlokalizowano stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko w sposób ciągły, w zakresie emisji hałasu, pól elektromagnetycznych oraz zajętości powierzchni ziemi, jednak oddziaływania te będą odwracalne - trwające do czasu zakończenia eksploatacji obiektu.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z poborem wody, wprowadzaniem ścieków do środowiska, czy też emisją substancji do powietrza.

Teren przeznaczony pod ww. przedsięwzięcie, położony jest w granicach obszaru chronionego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), tj. Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, który został ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 3/94 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym status tego obszaru jest Uchwała Nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1342). Park obejmuje i ochrania jeden z najcenniejszych fragmentów dorzecza Pilicy w jej środkowym odcinku od okolic Bąkowej Góry po okolice Tomaszowa Mazowieckiego. Park ochrania krajobraz nadrzeczny Pilicy, Czarnej Malenieckiej (Koneckiej), delty Luciąży, śródleśnych strumieni, np. strugi Młynki czy Rosochy. W Sulejowskim Parku Krajobrazowym znajduje się fragment najlepiej zachowanego koryta rzeki Pilicy charakteryzujący licznymi, naturalnymi i malowniczymi meandrami. Doliny rzek przepływających przez tereny Parku są niezastąpionymi refugiami faunistycznymi (zwłaszcza ptasimi) oraz florystycznymi. Na krajobraz Sulejowskiego Parku Krajobrazowego składają się również wartości kulturowe, tj. ruiny zamków, stare kościołki, cmentarzyki. W przypadku realizacji inwestycji dojdzie do naruszenia zakazów obowiązujących na terenie Parku Krajobrazowego (§ 3 ust. 1 Uchwały z dnia 27 lutego 2018 r.), jednakże z uwagi na zapisy ustawy o ochronie przyrody (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody), ww. zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503). Przeprowadzone na potrzeby sporządzenia raportu oś analizy wskazują, że planowana do realizacji linia elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno-Sulejów, nie będzie miała wpływu na pogorszenie warunków środowiskowych Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Zidentyfikowane potencjalne oddziaływania przedsięwzięcia na etapach realizacji i eksploatacji inwestycji mieszczą się w granicach dopuszczalnych poziomów dla poszczególnych komponentów środowiska. Przeprowadzone na podstawie wykonanych badań terenowych analizy (inventaryzacja przyrodnicza, analiza oddziaływania na krajobraz) wskazują na brak negatywnego oddziaływania inwestycji na przyrodę ożywioną - florę i faunę. Najbardziej wartościowe elementy miejscowej flory i fauny

skupiają się na powierzchniach, które nie są przewidziane pod realizację projektu. Biorąc pod uwagę powyższe realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na przedstawione cele ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Ponadto w promieniu do 5 km od granic przedsięwzięcia znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- Rezerwat przyrody Jaksonek w odległości ok. 0,5 km,
- Rezerwat przyrody Błogie w odległości ok. 3,5 km,
- Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu w odległości ok. 4,0 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest na terenie następującego obszaru Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Środkowej Pilicy PLH100008. W promieniu 5 km od przedsięwzięcia znajduje się ponadto specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Czarnej PLH260015 (w odległości ok. 3,47 km od przedsięwzięcia).

W ocenie Wójta Gminy Mniszków przedsięwzięcie polegające na: budowie nowej linii 110 kV relacji Sławno – Sulejów na terenie woj. łódzkiego nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony zarówno obszaru Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 jak i położonego poza terenem inwestycji obszaru Dolina Czarnej PLH260015.

W odniesieniu do celów ochrony obszaru Dolina Czarnej PLH260015 należy stwierdzić, że przedsięwzięcie położone jest w znacznej odległości od tego obszaru i nie występuje powiązanie tego terenu z obszarem Natura 2000, zarówno w stosunku do siedlisk przyrodniczych jak i siedlisk gatunków.

Wójt Gminy Mniszków przeanalizował dane zawarte w uzupełnionym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz cele działań ochronnych i zagrożenia dla poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, który przedmiotowa linia przecina oraz obszarów Natura 2000 w promieniu 5 km od przedsięwzięcia i ustalił, że realizacja i późniejsze funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowodują negatywnego wpływu na przedmioty ochrony oraz cele tych obszarów Natura 2000, nie utrudnią realizacji tych celów i nie mają bezpośredniego związku z zagrożeniami określonymi dla przedmiotów ochrony. Działania minimalizujące zaproponowane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w aneksach do raportu wydają się wystarczające do uniknięcia i ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze jak i potencjalnego oddziaływania w stosunku do obszarów Natura 2000, rozwiązania te sformułowano w warunkach niniejszej decyzji. Nie ma również potrzeby monitorowania skuteczności środków łagodzących i pozostałych oddziaływań, które mogą wystąpić w związku z realizacją, funkcjonowaniem i likwidacją przedsięwzięcia, oprócz prowadzenia nadzoru przyrodniczego na etapie budowy.

Podsumowując, przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę jego skalę i położenie, nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 oraz Dolina Czarnej PLH260015, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływać negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony obszar oraz nie pogorszy integralności ww. obszarów Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami.

Linie elektroenergetyczne są elementami antropogenicznymi, które przez swe rozmiary wpływają istotnie na krajobraz. Siła tego oddziaływania zależy od charakteru tego krajobrazu. W przedmiotowym przypadku linia będzie poprowadzona głównie przez tereny gdzie dominują krajobrazy naturalno-kulturowe i kulturowe. Na

krajobraz tych miejsc składają się przede wszystkim rozległe tereny pól, na których spotykane są niewielkie powierzchnie leśne, łąki wraz z zadrzewieniami śródpolnymi oraz obszary związane z zabudową zagrodową bądź mieszkaniową oddalonych od przebiegu linii miejscowości. Znaczna część planowanej linii przebiega przez tereny leśne, zwłaszcza w granicach gminy Aleksandrów. W okolicach Sulejowa planowane przedsięwzięcie w niewielkiej części przebiega w okolicy terenów krajobrazu kulturowego zdegradowanego, obejmującego tereny i obszary górnicze, obszary udokumentowanych złóż surowców czy zabudowy miasta. Krajobraz taki występuje również w okolicy Mniszkowa, gdzie eksploatowane są złoża kopalin utworów piaszczystych i piaszczysto-żwirowych.

Planowana inwestycja w swym przebiegu przecina Sulejowski Park Krajobrazowy, który obejmuje fragment doliny rzeki Pilicy oraz zbiornik Sulejowski wraz z terenami przyległymi, charakteryzującymi się cennymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Dolinę Pilicy, znajdującą się w granicach parku, charakteryzuje mało zmieniony krajobraz. Na towarzyszących jej wysoczyznach zwraca uwagę dobrze zachowana szata roślinna z fragmentami puszczańskiej przyrody. Mając na uwadze planowane przedsięwzięcie nie przewiduje się, aby w wyniku jego realizacji mogło dojść do zmian charakterystycznych cech i elementów lokalnego krajobrazu. Z tego względu nie przewiduje się, aby realizacja inwestycji generowała istotnie negatywny wpływ na lokalny krajobraz. Stwierdzić można, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zakłóci estetyki krajobrazu.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Ponadto na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji można stwierdzić, iż funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie gminy Sulejów, Aleksandrów, Mniszków i Sławno, gdzie gęstość zaludnienia wynosi od 30 do 87 os./km² (wg GUS z 2021 r.).

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie przede wszystkim z terenem jego realizacji i nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na tereny przylegające do terenu planowanej inwestycji. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - Sulejowski Park Krajobrazowy. Teren nie jest obszarem przylegającym do jezior, a także nie jest obszarem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej. Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu, na którym będzie ono realizowane oraz do terenu z nim sąsiadującego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie przy założeniach przyjętych w raporcie oś, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Po analizie dokumentacji dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie budowy oddziaływać będzie okresowo

i krótkotrwale, zaś na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie długotrwałe o charakterze ciągłym, jednakże zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Z up. WÓJTA GMINY
Jan Andrzejczyk
KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA,
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I ROLNICTWA

1. Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniszków, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a k.p.a. - W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. **Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.** Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy ooś.
5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 4 ustawy ooś).
6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, wydawanych dla obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej, a także dla inwestycji w zakresie terminalu, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 4b ustawy ooś).
7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

Otrzymają:

1. Pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20 - 340 Lublin,
adres do korespondencji: Elbudbis. Sp. z o. o. ul. Lustrzana 5, 01 - 342 Warszawa
2. Wójt Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26 – 332 Sławno
3. Wójt Gminy Aleksandrów, Aleksandrów 39B, 26-337 Aleksandrów
4. Burmistrz Miasta i Gminy Sulejów, ul. Konecka 42, 97 – 330 Sulejów
5. Wójt Gminy Mniszków
6. Strony postępowania zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.,
7. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Narutowicza 9/13, 97-300, Piotrków Trybunalski
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, Pl. Kościuszki 9, 26 - 300 Opoczno

Do obwieszczenia – w sposób zwyczajowo przyjęty: (zawiadomienie o wydaniu decyzji)

1. Urząd Gminy w Mniszkowie (tablica ogłoszeń Urzędu oraz Biuletyn Informacji Publicznej BIP)

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł (słownie: dwieście pięć złotych) zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej cz. I pkt. 45 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

Sporządziła: Katarzyna Reczulska, k.reczulska@mniszkow.pl, (44) 756 – 15 – 22 (wew.11)

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 – 15 – 23

