



TYPOWE POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA PŁYCIE



7. Płyta fundamentowa beton B15
11. Śruby kotwiące m18x1,5
12. Posypka piskowa (piasek drobny)
13. Zbrojenie -podł. fundamentu pręty 6mm, stal 18 G2A
- 13.1. Zbrojenie pop. fundamentu pręty 6mm, stal 18 G2A



|                                                        |       |                                            |                 |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------|
| INSTALACJA GAZOWA - BUTLA NAZIEMNA LPG                 |       |                                            |                 |
| NAZWA OBIEKTU:                                         |       | POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA PŁYCIE           |                 |
| ADRES BUDOWY:                                          |       | ZARZĘCIN, gm. MNISZKÓW, Nr. EW. DZ.-5/4-   |                 |
| INWESTOR:                                              |       | GMINA MNISZKÓW                             |                 |
| Projektant:                                            |       | Asystent projektanta:                      |                 |
| inż. ANDRZEJ PAWLAK, ABP - OPOCZNO                     |       | KRZYSZTOF MAKOWSKI                         |                 |
| upr. bud. Nr: GP.IV.7342/144/94 w spec. instal. - inż. |       |                                            |                 |
| Sprawujący:                                            |       | ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE          |                 |
| mgr inż. Ryszard Ficgczek,                             |       | ul. Limonowskiego 1 tel./fax 044 734 45 53 |                 |
| upr. bud. NILOD/0792/PWOS/07 w spec. instal. - inż.    |       | 26-300 Opoczno telefon 0 603 244 100       |                 |
|                                                        |       | e-mail: dobawka@pbi.pl                     |                 |
| SKALA:                                                 | 1:100 | DATA:                                      | sierpień 2011r. |
|                                                        |       | Nr RYS.                                    | 2.-             |