

Mnisków dnia 16.11.2011r.

ZP.341.6.2011

## **Wszyscy oferenci**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia”

Zgodnie z pkt. 1 i pkt. 2 art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Gmina Mnisków, przesyła treść pytań dot. przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami –część II, w następującym zakresie :

### ***Pytanie nr 3***

W SIWZ wykazano, iż należy obłożyć ściany płytkami ceramicznymi. W kosztorysie nakładczym brak powyższych robót. Czy w/w roboty wchodzą w zakres wyceny? Jeżeli tak to proszę o podanie obmiaru, bądź wykazu pomieszczeń, w których mają być płytki i wysokość ich ułożenia.

### **Odpowiedź do pytania nr 3**

Wykaz pomieszczeń, w których mają być płytki podano w zamieszczonym na stronie internetowej urzędu katalogu projekt budowlany, w opisie technicznym część architektoniczno-budowlana punkt VI Program użytkowy budynku, a wysokość ich ułożenia podano w opisie dane konstrukcyjno materiałowe w pkt 13 i 14.

### ***Pytanie nr 4***

Występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a kosztorysem inwestorskim, nie ujęto:

-montażu drzwi aluminiowych „D9”E130

-izolacji z folii ( podłoga na gruncie)

Czy powyższe należy ująć w wycenie?

### **Odpowiedź do pytania nr 4**

-Drzwi wewnętrzne 100 x 210 w ilości 5 sztuk na parterze ujęte są w pozycji 78 przedmiaru, z których jedną sztukę projekt budowlany przewiduje jako aluminiowe i tak należy je wycenić w ofercie.

-W poz.35 i 36 przedmiaru są ujęte 2 warstwy izolacyjne z papy na lepiku ( na istniejącym w miejscu podłogi na gruncie podkładzie z betonu B10). Projekt budowlany na przekroju B-B szczególnie D przewiduje również folię budowlaną na styropianie, którą także należy ująć w wycenie.

**W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót jest dokumentem drugorzędnym w stosunku do projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych. Projekt budowlany i Specyfikacje techniczne stanowią podstawę i punkt odniesienia do wyceny robót. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymienionymi dokumentami wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym.**

### ***Pytanie nr 5***

Proszę o podanie :

- rodzaju nawiewników okiennych
  - danych dot. blachodachówki ( wys. profilu, grub. blachy, rodzaj powłoki)
  - rodzaj otwierania bram (ręczne, mechaniczne)
  - rysunków wiaty śmietnikowej oraz ogrodzenia (widok przeseł, bram, furtek)
  - rodzaju nawierzchni ( płytki, kostka itp.) na podjeździe dla niepełnosprawnych
  - rodzaju malowania (proszkowe czy zwykłe) balustrad schodowych i balkonowych
- gdzie występuje formularz wyposażenia dodatkowego, który został wyspecyfikowany jako załącznik do SIWZ poz. 15.

### **Odpowiedź do pytania nr 5**

- przy oknach należy zastosować automatyczne nawiewniki okienne, zgodnie z projektem budowlanym
- pokrycie dachu blachodachówką (blacha ocynkowana powlekana o grubości rdzenia 0,5mm), a obróbki dachowe, wykończenie , zgodnie z katalogiem producenta blachodachówki i ze sztuką budowlaną;
- bramy przesuwne mają otwierać się ręcznie;
- w projekcie zagospodarowania nie przewidziano wiaty śmietnikowej, lecz w wyposażeniu dodatkowym przewidziano zakup pojemników na śmieci; wzór metalowych przeseł, bram i furtki uzgodnić przed ich zakupem z Zamawiającym;
- nawierzchnię na podjeździe dla niepełnosprawnych wykonać z kostki czerwonej;
- balustrady schodowe i balkonowe malować tradycyjnie dwuwarstwowo na podkładzie antykorozyjnym
- formularz wyposażenia dodatkowego znajduje się w katalogu „Przedmiary” w części budowlanej

### ***Pytanie nr 6***

Poz. 102-105 – czy garnki mają być z pokrywami?

### **Odpowiedź do pytania nr 6**

Garnki należy dostarczyć z pokrywami.

### ***Pytanie nr 7***

Poz.109 – proszę o uściślenie wymiarów i głębokości pojemników?

### **Odpowiedź do pytania nr 7**

Pojemniki gastronomiczne na żywność winny mieć pojemność min. 10 litrów i głębokość min 100 mm.

### ***Pytanie nr 8***

Poz.113 – czy każda miska ma mieć inną średnicę z podanego zakresu czy wszystkie 5 szt. taką samą?

### **Odpowiedź do pytania nr 8**

Wszystkie miski do miksowania mają mieć taką samą średnicę z przedziału 40-70 cm.

### ***Pytanie nr 9***

Poz. 114 – ile elementów w zestawie przyborów kuchennych uwzględnić w komplecie?

### **Odpowiedź do pytania nr 9**

W komplecie zestawu przyborów kuchennych uwzględnić min. 10 elementów takich jak : chochle, łyżki, łopatka, ubijak, widelec itp.

### ***Pytanie nr 10***

Poz.122- ile elementów w zestawie przyborów dekoracyjnych uwzględnić w komplecie?

### **Odpowiedź do pytania nr 10**

W komplecie zestawu przyborów dekoracyjnych –kuchni uwzględnić min.7 elementów

### ***Pytanie nr 11***

Poz.141 – jaką przyjąć objętość termosu z klapką: 1;1,5;2 litry?

### **Odpowiedź do pytania nr 11**

Wszystkie 10 szt. termosów mają mieć taką samą pojemność z przedziału 1-2 litrów.

### ***Pytanie nr 12***

Poz.143 – jakie przyjąć ruszty i blachy –wielkość?

### **Odpowiedź do pytania nr 12**

Blachy i Ruszty winny być dostosowane do wymiarów piekarnika kuchni.

### ***Pytanie nr 13***

Poz.155-jaka ma być objętość zaparzacza ?

### **Odpowiedź do pytania nr 13**

Dwa zaparzacze winny mieć pojemność po 5 litrów każdy.

