

Mniszków, dnia 10.12.2021 r.

## WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

**Znak sprawy ZP.271/12/2021/RB**

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Błogie Rządowe i Zarzęcin**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający Gmina Mniszków przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

**Pytanie z dnia 08.12.2021 r.**

**(data wpływu do Zamawiającego 08.12.2021 r.)**

**Pytanie 1:**

Czy w celu uniknięcia uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, zamawiający zgodzi się na wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury dwuwarstwowej PE RC?

**Odpowiedź:**

Tak

Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.

Z up. Wójta Gminy  
  
Beata Gwarda - Białas  
SEKRETARZ GMINY