

ZP 341.9.2013.AP

Mniszków dn. 04.10.2013r.

Wszyscy oferenci

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin".

Zgodnie art. 38 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Gmina Mniszków przekazuje treść zapytań dot. przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami w następującym zakresie:

Pytanie nr 1

Prosimy o zamieszczenie rzutu wewnętrznej instalacji gazu.

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji na kotłownię.

Odpowiedź na pytania: nr 1 i nr 2

Załączony do SIWZ projekt budowlany uzupełniono w dniu 03.10.2013r o projekt wewnętrznej instalacji gazu wraz z zaprojektowanym w budynku jako źródło ciepła stojącym kotłem gazowym, dwufunkcyjnym.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje montaż detektorów gazu jako zabezpieczenia kotłowni?

Odpowiedź na pytanie nr 3

W pomieszczeniu kotła należy zamontować sygnalizator dźwiękowy obecności gazu, zasilany z sieci n.n.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika na szambo prefabrykowanego lub z tworzywa?

Odpowiedź na pytanie nr 4


Dwa zbiorniki sanitarne, szczelne, jednokomorowe o pojemności 6,5 m³ każdy należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym tj. jako wykonane w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, przykryte płytą żelbetową z wyprowadzonym wywietrznikiem.

Pytanie nr 5

Prosimy o zamieszczenie stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Projekt budowlany uzupełniono o wykaz stolarki okiennej i drzwiowej w dniu 03.10.2013r.

Z-up WOJTA GMINY

inż. Jerzy Mikzarek
SEKRETARZ GMINY