

Wszyscy oferenci

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 6

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin".

Zgodnie art. 38 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Gmina Mniszków przekazuje cz.4 zapytań dot. przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami w następującym zakresie:

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający pokrywa koszty instalacji alarmowej wg załącznika 1a formularza ofertowego? Brak w dokumentacji ani w przedmiarze jakichkolwiek danych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie: nr 6, udzielonej w dniu 07.10.2013r.

1.Zamawiający informuje, że w dniu 07.10.2013r błędnie umieszczono wpis dot. odpowiedzi na pytanie nr 6, który niniejszym sprostowaniem wykreśla się.

2.Jednocześnie wyjaśniam, że w formularzu ofertowym w załączniku nr 1a należy przyjąć wartość instalacji alarmowej skalkulowanej w kosztorysie ofertowym w oparciu o wytyczne budowy systemów alarmowych oraz niżej podane przedmiary tj.:

26 Instalacja alarmowa					
302 d.26	KNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
303 d.26	KNR AL-01 0102-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
304 d.26	KNR 5-08 0208-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane w kanały zamknięte	m		
	125		m	125.000	
				RAZEM	125.000
305 d.26	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	m		
	145		m	145.000	
				RAZEM	145.000
306 d.26	KNR AL-01 0401-07	Montaż czujek pożarowych - tlenku węgla	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Z-up WOJTA GMINY
inż. Józef Milczarek
SEKRETARZ GMINY