

ZP.271.10.MS.2014

Mniszków, dnia 16.10.2014 r.

·PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SIWZ

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na realizację zadania pn.: „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 211691-2014, w dniu: 07.10.2014 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami.), Gmina Mniszków przekazuje treść zapytania dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniem (część 1) w następującym zakresie:

Pytanie 1

„Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w kanalizacji ciśnieniowej studni rewizyjnych Str oraz studni napowietrzająco-odpowietrzających Sotp DN 1200 z tworzywa sztucznego jako równoważnych do studzienek betonowych z zastrzeżeniem, że użyte studnie z tworzywa sztucznego odpowiadają parametrom lub przewyższają parametry studni betonowych.

W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, oferent jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu tych urządzeń i materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego oznaczenia danego urządzenia lub materiału oraz załączenia stosownych dokumentów pozwalających ocenić równoważność do urządzeń lub materiałów wskazanych w projekcie budowlanym, np.: deklaracja zgodności producenta/ aprobaty techniczna, karta katalogowa producenta potwierdzająca parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

Z up. WÓJT GMINY
Jerzy Milczarek
SEKRETARZ GMINY