

Wszyscy oferenci

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ

Dotyczy ogłoszenie nr 589721-N-2018 z dnia 2018-07-16 r. dla zamówienia pn.: „Budowa bieżni sportowo-rekreacyjnej o nawierzchni tartanowej w miejscowości Mnisków”

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 z dnia 29.01.2014 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w następującym zakresie:

pytanie nr 1

Czy Zamawiający zmieni budowę konstrukcji bieżni na:

- warstwa odsączająca 15cm
- warstwa z kruszywa łamanego dolomit f 31,5/63 - 10cm
- warstwa z kruszywa łamanego dolomit f 0/31,5 - 6cm
- mata stabilizacyjna ET (kruszywo, granulaty gumowy SBR, klej PU) - 3,5cm
- nawierzchnia sportowa PU typu Natrysk przepuszczalna (mata SBR + natrysk EPDM) - 1,3cm.

**Nie. Zamawiający nie zmieni budowy konstrukcji bieżni.**

pytanie nr 2

Zamawiający wyznaczył datę zakończenia prac na 31.08.2018r, pozostawiając w najlepszym wypadku wykonawcy 3 tygodnie na wykonanie. Jest to niewykonalne z punktu technicznego. Czy Zamawiający zmieni datę zakończenia prac na 10.10.2018r, nie krócej niż 2 miesiące od podpisania umowy?

**Nie. Zamawiający nie zmieni daty zakończenia prac.**

pytanie nr 3

Do wykonywania obrzeży boisk i bieżni w obiektach sportowych stosuje się obrzeże 8x30. Czy Zamawiający zmieni w projekcie obrzeże na 8x30?

**Nie. Zamawiający nie zmieni rozmiaru obrzeża w projekcie.**

pytanie nr 4

Po przeanalizowaniu konstrukcji bieżni informujemy iż nie ma możliwości wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną w tak krótkim czasie. Zakładając że rozstrzygnięcie i podpisanie umowy będzie około 10 sierpnia zostaje do wykonania zadania 3 tyg. Sam, asfalt potrzebuje minimum 4 tyg. na odgazowanie żeby można bezpiecznie położyć warstwę poliuretanową wcześniejsze ułożenie skutkować będzie rozwarstwianiem i rozrywaniem nawierzchni. Prosimy o przedłużenie terminu wykonania do końca września.

**Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania inwestycji.**

pytanie nr 5

Nawiązując do wieloletniego doświadczenia z zakresu budowy obiektów sportowych typu boiska, bieżnie zewnętrzne prosimy o zmianę asfaltu na beton C16/20 o grubości 10cm z naciętymi dylatacjami. Wielką zaletą betonu pod nawierzchnię sportowe jest technologia układania dzięki której beton można ułożyć idealnie równo w przeciwieństwie do asfaltu układanego przez drogowców, którego odchyłki często nie da się wyrównać żeby zachować na całej powierzchni spadek i grubość 13 mm nawierzchni poliuretanowej. Pielęgnacja betonu podobnie jak asfaltu minimum 4 tyg.

Zamawiający nie zmieni asfaltu na beton C16/20 o grubości 10 cm z naciętymi dylatacjami.

Z up. WÓJTA GMINY  
Jan Andrzejczyk  
KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA  
PRZESTRZENNEGO, OŚWIATY I SPODOWISKA,  
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,  
INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I ROLNICTWA