



1. złącze dachowe
2. drut Fe/Zn fi 8 w rurze ochronnej PCV w steropianie
3. wspornik naciagowy
4. płaskownik Fe/Zn 25x4mm
5. uziom fundamentowy wspawany w zbrojenie fundamentu

obiekt	BUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO				
adres budowy	JAWOR KOLONIA, DZ. NR 233, GM. MNISZKÓW				
funkcja	specjalność	imię i nazwisko	podpis	data	nr uprawnień
projektant	Inst. w zakr. siecl Inst. i urz. elektr. i al-en. b/o	mgr inż. TOMASZ SYNOWIEC		12.2009r.	LOD/0339/POOE/05
sprawdził	Inst. w zakr. siecl Inst. i urz. elektr. i al-en. b/o	inż. MAREK SZCZEPANIK			KI-564/94
przedmiot rynunku	INSTALACJA ODGROMOWA PRZEKRÓJ			NR RYS: E-7	SKALA: -
				NR STR:	