

Mniszków, dnia 06.07.2022 r.

Znak postępowania: **ZP.271.6.2022/RB**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie  
pn. „**Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Mniszków**”

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, **przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.**

**Pytanie 1 z dnia 04.07.2022 r.:**

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego SST dotyczące wykonania kanału technologicznego

**Odpowiedź:**

Wytyczne dotyczące kanału technologicznego

**Rury osłonowe**

Należy zastosować rury cienko- i gładkościenne z przeznaczeniem do ochrony kabli układanych w ziemi w miejscach bez obciążeń transportowych. Do układania w wykopach otwartych i wykonywania przecisków o długości maks. 12 m.

**Charakterystyka:**

- z kielichem;
- wykonanie: polietylen;
- średnica zewnętrzna 50 mm
- średnica wewnętrzna 46 mm
- wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24 205 N
- kolor standardowy: dla średnic ≤110 mm - niebieski,

**Pytanie 2 z dnia 04.07.2022 r.:**

Prosimy o potwierdzenie, iż przecisk należy wykonać rurą o średnicy 800 mm

**Odpowiedź:**

Rury osłonowe średnicy 80 mm

Należy zastosować rury gładkościenne z przeznaczeniem do ochrony kabli układanych w ziemi w miejscach gdzie występują obciążenia transportowe. Do układania w wykopach otwartych i wykonywania przecisków o długości maks. 12 m. Rury należy zastosować na skrzyżowaniu z drogami podrzędnymi

**Charakterystyka:**

- z kielichem;
- wykonanie: polietylen;

- średnica zewnętrzna 70-80 mm
- wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24 min 450 N
- kolor standardowy

**Pytanie 3 z dnia 04.07.2022 r.:**

Prosimy o zamieszczenie rysunku technicznego projektowanego kanału technologicznego

**Odpowiedź:**

Przebieg kanału jest wrysowany w projekt zagospodarowania terenu – plik Mapa Droga.pdf.

**Pytanie 4 z dnia 04.07.2022 r.:**

Prosimy o określenie wymagań dla projektowanych studzienek teletechnicznych

**Odpowiedź:**

**Studnia kablowa S600**

Szczelna studnia kablowa S600 wykonana jest z polietylenu (PE). Wykorzystywana jest jako studnia rewizyjna w budowie kanalizacji kablowych.

**Podstawowe właściwości:**

- możliwość zabudowy w terenach grup I do IV wg. PN-EN 124:2000 - przy wykorzystaniu odpowiedniej klasy zwieńczenia (A15, B125, D400)
- ciężar korpusu: 27 kg
- kolor: czarny
- poziome pierścienie wzmacniające zabezpieczają przeciw uniesieniu retencji.
- warunki instalacji - zgodne z instrukcją producenta



#### Pokrywa PE S600

Pokrywa wykonana jest z polietyleny (PE) i służy do zwieńczenia studni kablowej S600.

Wykonana jest w klasie wytrzymałości A15

Wraz z uszczelką S600/S100 stanowi kompletne zwieńczenie studni S600



#### Uszczelka pokrywy PE

Uszczelka pokrywy PE wraz z **pokrywą PE** tworzą kompletne zwieńczenie studni S600 w klasie wytrzymałości A15



- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
- C. Zmiana powyższa obliguje Zamawiającego do **przedłużenia termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 19 SWZ, a mianowicie:



**w rozdziale 19 pkt. 2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 08.07.2022 r., godz. 10:00.

**w rozdziale 19 pkt. 2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 11.07.2022 r., godz. 10:00.

**w rozdziale 19 pkt. 3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 08.07.2022 r., godz. 10:30.

**w rozdziale 19 pkt. 3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: 11.07.2022 r., godz. 10:30.

**D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale 16, pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 06.08.2022 r.

**w rozdziale 16, pkt. 1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 09.08.2022 r.

**E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00222004/01 z dnia 2022-06-23 oraz zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl>**

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 06.07.2022 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2022/BZP 00242060/01  
Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.*

**F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Z up. Wójta Gminy  
(-) Beata Gwarda-Białas  
Sekretarz Gminy

**Z up. Wójta Gminy**

*Beata Gwarda-Białas*  
.....  
(podpis Zamawiającego)  
**SEKRETARZ GMINY**