



1. Bednarka płaskownik Fe/Zn 25x4mm L=3,0m
wspawana w zbrojenie fundamentu
2. drut Fe/Zn fi 8
3. wspornik naciagowy

obiekt	BUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO				
adres budowy	JAWOR KOLONIA, DZ. NR 233, GM. MNISZKÓW				
funkcja	specjalność	imię i nazwisko	podpis	data	nr uprawnień
projektant	inst. w zakr. siecl inst. i urz. elektr. Lol-en. b/o	mgr inż. TOMASZ SYNOWIEC		12.2009r.	LOD/0339/POOE/05
sprawdził	inst. w zakr. siecl inst. i urz. elektr. Lol-en. b/o	inż. MAREK SZCZEPANIK			KI-564/94
przedmiot rynunku	INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU			NR RYS: E-6	NR STR: -